



RG projektowana Rozdzielnica modułowa natynkowa IP55 4x12 modułów



Numer obwodu	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nozwa odbioru	Zasilanie tablicy istniejące	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Lampki sygnalizacyjne	Zasilanie Oświetlenie Obwód 1	Zasilanie Oświetlenie Obwód 2	Zasilanie słocji zmniejszającej	Zasilanie studni głębinowej	Zasilanie Korta Kondensacyjnego ¹	Zasilanie Korta Kondensacyjnego ²	Zasilanie Modulu P Willo ¹	Zasilanie Modulu P Willo ²	Zasilanie Kompresor ze zbiornikiem	Zasilanie Pompy obieguwej ¹	Zasilanie Pompy obieguwej ²	Zasilanie Modulu dławowego
Moc zainstalowana [kW]	--	--	-	0,06	0,06	0,1	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5	6,0	1,0	1,0	0,5
Typ przewodu	-----	LgY	LgY	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.	Cu Bezholog.
Przekr[ó]j [mm²]	4x16	16	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x4	3x2,5	3x2,5	3x2,5

TN-S 230V/400V
SAMOCZYNNE
WYLĄCZENIE ZASILANIA

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA Architekci i Inżynierzy inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI 81-872 Kraków, os. Dworzec 303 bl.11/1/00a tel./fax. (012) 649-07-59</p>	Nazwa i adres obiektu bud.		REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE		
	Nazwa rysunku		TABLICA ROZDZIELCZA PROJEKTOWANA RG KOTŁOWNI		
	Zespół proj.		Imię i nazwisko, numer uprawnień		
	Projektant:		Podpis:		
Autor projektu		Inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002		Data	
mgr inż. Remigiusz Karwot		Nr ewid. LUB/0090/PWDE/11		Stadium	
Opracował:		Skala		P.T	
Opracował:		Nr rys.		S1.2	