



- UWAGI:
- 1. Rysunek przedstawia projektowane warunki instalacji elektrycznej.
- 2. Elementy zmontowane w niewykorzystane ponownie przekazać inwestorowi do użytku.
- 3. Na korytarzach istniejące instalacje i elementy zdemontować / po zmianach aranżacyjnych ponownie zamontować. Niewykorzystane elementy przekazać inwestorowi do użytku.
- 4. Łączniki i gniazda elektryczne półobrotowe blisko siebie montować w pionowych lub poziomych ramkach wielokolorowych.
- 5. Instalację prowadzić w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej.
- 6. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującą budowlaną oraz obowiązującymi normami.
- 7. Wszystkie użyte elementy instalacyjne powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
- 8. Opcjonalnie: Wykonanie instalacji elektrycznej w kolorze czarnym.
- 9. Wszystkie przebiegi instalacji elektrycznej przez ściany i stropy w wewnętrznych oddzielenia podłogowych, niezależnie od ich średnicy wykonać w odpowiedniej klasie odporności EN, min. klasa HRL1 GP-51.
- 10. W przypadku braku możliwości podłączenia okablowania gniazd telekomunikacyjnych w szafie RACK, należy ją uzupełnić o brakujące urządzenia.