

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów konserwacyjno- serwisowego urządzeń w budynkach Centralnego Muzeum Pożarnictwa Mysłowicach:

1. 18 szt. klimatyzatorów Split ścienny,
2. 1 szt. agregatu wody lodowej.

Zakres przeglądu i konserwacji 18 szt. urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

- a. sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora - kontrola podstawowych parametrów urządzenia,
- b. czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych oraz ewentualna wymianę filtrów na nowe,
- c. czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych,
- d. czyszczenie i mycie ciśnieniowe skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudów (tylko w przypadku dostępu do jednostki),
- e. sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków eksploatacyjnych czynnika chłodniczego,
- f. sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
- g. sprawdzenie funkcjonowania klimatyzacji w różnych trybach pracy oraz jej regulacja.

Zakres przeglądu i konserwacji 1szt. agregatu wody lodowej oraz centrali wentylacyjnej obejmuje:

- a. przegląd, czyszczenie oraz sprawdzenie parametrów agregatu wody lodowej
- b. kontrola szczelności instalacji chłodniczej agregatu wody lodowej wraz z ewentualnym uzupełnieniem ubytków eksploatacyjnych czynnika chłodniczego,
- c. kontrola parametrów centrali wentylacyjnej, sprawdzenie działania oraz wymiana filtrów,
- d. wpis do CRO po zakończonej czynności.

Termin wykonania przeglądu październik 2022r.

Płatność -przelew 21 dni od realizacji zamówienia.

DYREKTOR

mgr Rafał Jureczko