

ZESTAW PYTAŃ i ODPOWIEDZI Nr 2

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie”

Zamawiający – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu 21.06.2024 r. wpłynęły zapytania do treści SWZ, na które Zamawiający postanowił, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udzielić następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Z związku z rozbieżnością w ilości jednostek klimatyzacyjnych między kosztorysem a dokumentacją prosimy o wskazanie ilości jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia są 3 jednostki zewnętrzne, w piwnicy znajduje się 6 jednostek naściennych, natomiast w auli znajduje się 8 jednostek kasetonowych. Jednocześnie Zamawiający załącza poprawiony rysunek S3 – rzut piwnicy went., klimatyzacja i instalacja C.O

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Lesznie

// Krystyna Łasowska

Załączniki:

- 1) Rysunek S3.