RZUT II PIĘTRA

Skala 1:100



OZNACZENIA:

- trasa korytek kabowych typu K150H40 inst. 0,4kV
- trasa korytek kablowych typu K50H40 instalacji słaboprądowych

UWAGI:

1. Niniejszy plan należy rozpatrywać łącznie z opisami na poszczególnych rzutach
2. Wybór sposobu montażu konstrukcji wsporczych korytek kablowych oraz prace związane z kuciem bruzd należy wykonywać po sprawdzeniu dedektorem usytuowania przebiegu istniejących instalacji nie podlegających przebudowie
3. Wszystkie istn.instalacje nie podlegające przebudowie układane n/t lub w listwach n/t należy ułożyć w bruzdach p/t lub na kk
4. Korytka kablowe docelowo należy zabudować regipsem - zakres nie objęty opracowaniem
5. Numerację pomieszczeń przyjęto na etapie projektowania, ostateczną / powykonawczą / numerację należy ustalić z użytkownikiem
6. Ochrona przy uszkodzeniu:samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-S

Inwestycja: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida			
Inwestor: Zespół Szkół Leśnych w .Rucianem- Nidzie 12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2			
Faza: PROJEKT BUDOWLANY			
Przedmiot: RZUT II-PIĘTRA - projektowane wlz-ty ,trasy kablowe		Specjalność: Elektryczna	
Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis	
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM0000/POD/08 spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr.i elektroenergetycznych		
Data: 11.2020	Skala: 1:100	Numer rysunku: IE-08	Rewizja: -