proj.TP /piwnica/

3*24 n/t IP43

fragment TG





Nazwa odpływu	Zasilanie z TG budynku	Ochronnik przepięciowy	Sygnalizacja napięcia	Zabez. różnicowoprądowe	Gniazda 1f.-szczelne - przyłącze sieci	Gniazda 1f.-szczelne - magazyn	REZERWA	Zasil.sterownika KOTŁA	Zasil.sterownika 1 Szkoła	Zabez. różnicowoprądowe	zasil.pompy Szkoła	Ster.pompy	Zasil.sterownika 2 co mieszk.służbowe	Zabez. różnicowoprądowe	Oświetlenie pom. szkolnych - pom.węzłą + magazyn	Zabez. różnicowoprądowe	Oświetlenie komunikacji + piwnicy lokatorskiej
Ps [kW]																	
		–	–	–	01	02	03	04	05	–	g06		07	–	o01	–	o02

Uwagi :
- *w tablicach należy przewidzieć rezerwę do podłączenia dodatkowych odbiorników nie objętych projektem wg potrzeb Inwestora*
- *montaż i sterowanie urządzeń technologicznych zgodnie z DTR producenta*
- *ochrona przy uszkodzeniu:samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-S*

Inwestycja:
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY
Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ
przy ul. Polnej 2 w m.Ruciane-Nida

Inwestor:
Zespół Szkół Leśnych
w Rucianem- Nidzie
12-220 Ruciane Nida ,ul.Polna 2

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot:
Schemat ideowy zasilania
- rozdz. TP/Piwnica/

Specjalność: Elektryczna

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	**mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI** nr upr. WAM/0050/POOE/08 spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr.i elektroenergetycznych	

Data:	Skala:	Numer rysunku:	Rewizja:
11.2020	bs	IE-18	--