

LEGENDA:


- HP - HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY
- KIERUNEK DRÓG EWAKUACYJNYCH
- AW1 - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 2W, 270lm, OPTYKA KORYTARZOWA)
- AW2 - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 2W, 290lm, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH)
- AW3 - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 2W, 290lm, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH) Z KŁOSZEM TRANSPARENTNYM - OPRAWA KIERUNKOWA Z DODATKOWYM UKŁADEM OPTYCZNYM SŁUŻĄCYM DO OŚWIETLENIA POWIERZCHNI BEZPOŚREDNIO POD OPRAWĄ (PODWÓJNY SYSTEM OPTYCZNY)
- AW2 - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 3W, 285lm) OPRAWA PRZYSTOSOWANA DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH
- EWN - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, MONTAŻ NASCIENNY (AT- AUTOTEST, 'SA- PRACA SIECIOWA NA JASNO, t=1h)
- EWS - PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, MONTAŻ NASTROPOWY (AT- AUTOTEST, 'SA- PRACA SIECIOWA NA JASNO, t=1h)

WZÓR PIKTOGRAMU OPRAWY EWAKUACYJNEJ

- E1 E7
- E2 E8
- E3 E9
- E4 E10
- E5 E11
- E6 E12

WZÓR PIKTOGRAMÓW WG PN-EN ISO 7010 SYMBOLE GRAFICZNE, BARWY BEZPIECZEŃSTWA I ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA, ZAREJESTROWANE ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

E7 OPRAWA
 E8 DWUSTRONNA

 PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA FREDOWICZ			
PROJEKT REMONTU WEWNĘTRZNYCH STREF KOMUNIKACYJNYCH I STREF WEJŚCIOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27			
tytuł rysunku:		skala rysunku:	numer rysunku:
RZUT I PIĘTRA		1:200	E-102
projektował: inż. Mariusz STROJNY upr. bud. SLK/0956/PWOE/05		data projektu kwiecień 2022	podpis
Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)			