



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

ZDP.1/ZP.3310.9.2024

Stargard, dnia 14.08.2024r.

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00399629/01 z dnia 05.07.2024r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pytania i wnioski, które wpłyną do Zamawiającego po dniu 13 sierpnia 2024 r. pozostawi bez rozpatrzenia.

Pytania z dnia 09.08.2024r.:

Pytanie 1:

W SST E.01.01.01 (prace montażowe w zakresie oświetlenia ulicznego) w wykazie materiałów i sprzętu podane są słupy stalowe o przekroju prostokątnym, natomiast w dokumentacji projektowej podane są słupy stalowe o przekroju kołowym - proszę o ujednoczenie

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuję, że w projekcie przewidziano montaż wszystkich słupów oświetleniowych wykonanych jako słupy stalowe ocynkowane, okrągłe do posadowienia w gruncie.

Pytanie 2:

W SST E.01.01.01 (prace montażowe w zakresie oświetlenia ulicznego) w wykazie materiałów i sprzętu podany jest wysięgnik dla opraw przejść dla pieszych (1 szt.) bez wskazania parametrów, nie ma również o nim wzmianki w dokumentacji projektowej - proszę o sprecyzowanie m. in. wysokości montażu, wysokości i rodzaju wysięgnika (łukowy, kątowno-łukowy, łukowo-kątowny... itp.)

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że wszystkie zastosowane słupy oświetleniowe w projekcie są bez wysięgników, a montaż projektowanych opraw następuje bezpośrednio na czepieniu słupa.

Pytanie 3:

Projektowane są słupy stalowe malowane proszkowo w kolorze grafitowym, jednak z doświadczenia wynika, że w rejonie Stargardu montowane są słupy aluminiowe. Proszę o potwierdzenie poprawności zaprojektowanego rodzaju słupów oraz podanie koloru malowania za pomocą numeru z palety RAL.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuję, że wszystkie zastosowane słupy powinny być stalowe ocynkowane (bez malowania proszkowego), informacja została potwierdzona przez Urząd Miejski w Stargardzie.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Zbigniew Sowa

