

Wola Dębińska, 08 grudnia 2021 r.

Nasz znak: RWI.271.25.2021.MJ
Gmina Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
Tel. 14 631 85 74

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia do nowego budynku Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Sufczyńcu”.

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIA/ODPOWIEDZI

Pytanie 1

Poz.45. Półki górne do przechowywania wózków spacerowych 0,6m2m.

Proszę o wyjaśnienie czy półka górna w ilości 3szt ma służyć do przechowywania wózka spacerowego z poz. 44? Jeśli tak to wymiar półki naszym zdaniem jest niewłaściwy. Proszę o wyjaśnienie z czego ma być wykonana (z jakich materiałów) i do czego ma być mocowana. Proszę o podanie właściwych wymiarów półki, tj. długość, głębokość i wysokość.

Ad.1

Półki górne do przechowywania wózków spacerowych muszą być dostosowane do wymiarów wózków z poz. 44. Konstrukcja nośna stalowa, półka z płyty OSB gr. min. 22mm. Przewidzieć mocowanie półek do ścian i do sufitu.

Wójt Gminy Dębno

Wiesław Kozłowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania,
2. a/a.