



Stare Babice, dnia 4 lutego 2022 r.

WIZIF.271.4.2022

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie oświetlenia ulic na terenie gminy Stare Babice w 2022 r.”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informuje, że w dniu 3.02.2022 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedź na nie:

Pytanie nr 1:

Czy zamontowane oprawy oświetleniowe, powinny być zintegrowane z istniejącym na terenie Gminy, systemem radiowego sterowania i monitoringu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie, oprawy należy przewidzieć zgodnie z dokumentacją projektową bez włączania ich do systemu sterowania radiowego i monitoringu.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający w miejsce nieprodukowanych opraw sodowych, dopuści zamienniki wykonane w technologii LED, jeśli tak, to proszę o podanie parametrów opraw.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Oprawy w ul. Różanej w Koczargach Nowych należy wykonać w technologii LED, np. IZYLUM1 20 LEDS 400mA 25,6W 5301 WW lub równoważne. Parametry opraw i obliczenia fotometryczne w załączeniu.

W związku z odpowiedzią na pytania zapisy SWZ pozostają bez zmian.