

Gorlice, 12.07.2024 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na modernizację bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole nr 8.

Zapytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego

Pytanie:

Czy oprawy oświetleniowe instalowane w salach zajęć muszą posiadać tak jak zaznaczono w opisie projektu: "zintegrowany sensor dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, wzrost oszczędności energii do 30%"

Odpowiedź:

W salach zajęć należy zastosować oprawy oświetleniowe LED posiadające zintegrowany sensor dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, wzrost oszczędności energii do 30%, zgodnie z zapisami w projekcie technicznym.

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
Sekretarz Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

