

Sejny, dnia 16 stycznia 2024 r.

RPG.271.1.2024

**ZESTAW NR 2**  
**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10”.**

**PYTANIE NR 1**

Na rysunku RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE zaznaczone są gniazda LAN oraz zapis w rubryce OBJAŚNIENIA o okablowaniu i głównym punkcie dystrybucyjnym, którego brak na rzutach. Proszę o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej planowanej sieci strukturalnej (projekt, przedmiar) lub wyjaśnienie powodu braku tych dokumentów.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zasilanie głównego punktu dystrybucyjnego z najbliższej rozdzielnicy piętrowej zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie realizacji robót.

Okablowanie jakie należy doprowadzić jest na rzucie parteru w objaśnieniu gniazda LAN.

Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia.