

Tuchola, dnia 24 czerwca 2024 r.

**PYTANIA Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI  
DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

*Dotyczy postępowania:*

**„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tuchola – „ROZŚWIETLAMY GMINĘ TUCHOLA”.**

W odpowiedzi na złożone pytanie do prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: **„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Tuchola – „ROZŚWIETLAMY GMINĘ TUCHOLA”.** na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

**Pytanie 1:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przekroczenie wymagań normatywnych natężenia oświetlenia dla klas P.

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający wymaga spełnienia minimalnych normatywnych wartości dla przyjętych klas oświetleniowych P.

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Tadeusz Kowalski*