

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich - część 2 roboty wykończeniowe budynku i zagospodarowanie terenu

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z dnia 07.09.2023 r.:

1. *Witam mam kilka pytań w temacie instalacji elektrycznej. 1. Cos się nie zgadza z numeracją schematów jest dwa razy część 5 i to jest ten sam rysunek a brakuje części 3. Prawdopodobnie zamiast części 5 powinna być część 3 i tego schematu brakuje bo chyba jest pomyłone.*

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek „E205 Rozdzielnica RG - Schemat ideowy cz. 3”, który omyłkowo został oznaczony na rysunku numerem „E.207” pod nazwą „Rozdzielnica RG - Schemat ideowy cz. 5”.

2. *Wyłącznika głównego też nie można takiego mieć bo trzeba teraz z CERBEXA z CNBOP i takiego raczej już nikt nie odbierze i wtedy ochronników nie może być w tym wyłączniku bo on jest certyfikowany i nie można niczego zbudować.*

Odpowiedź:

Projekt został sporządzony w styczniu 2022, a Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej – Państwowy Instytut Badawczy przyznało 22 marca 2022 r. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych przeciwpożarowemu wyłącznikowi prądu – zestawowi do zastosowania w obiektach budowlanych, urządzeniu wykonawczo-sygnalizującemu typu CX 2004 produkcji CERBEX. W związku z powyższym na dzień sporządzenia projektu nie było urządzenia wykonawczo-sygnalizującego typu CX 2004 produkcji CERBEX. Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy zastosować urządzenie wykonawczo-sygnalizujące typu CX 2004 produkcji CERBEX.

3. *Czy można prosić o zestawienie materiałowe części elektrycznej do wyceny. Nie zgadzają mi się ilości przedmiaru z projektem w niektórych częściach.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podstawą wyceny prac jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty.

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu TZO):
7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20.10.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):
9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 21.09.2023 r. do godziny: 10:00. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>, link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/800117>
3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):
10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2023 r. o godz. 10:30.
4. Punkt 21.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):

21.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia **21.09.2023 r.** do godz. **10:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

W załączeniu:

- E205 Rozdzielnica RG - Schemat ideowy cz. 3

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**

Dokument podpisano elektronicznie