

Rozprza, dnia 25.07.2017 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY  
ul. Sportowa 7, 97-340 Rozprza  
tel. 44/ 6158 093  
REGON 590318937 NIP 771-00-21-587  
B.S.Z.P. Z/s w Rozprzy  
15 8973 0003 0010 0000 0097 0001

Zakład Instalacji Sanitarnych  
H.I.D. Gędek s.c.  
ul. Słowackiego 9  
97-300 Piotrków Tryb.

ZGKG/4824/2017

Kanalizację sanitarną, która ma być budowana w ul. Zakładowej w msc. Niechcice należy włączyć do istniejącego rurociągu Ks DN 200 mm na początku drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową. Miejsce włączenia oraz rzędne studni pokazuje załączona mapa inwentaryzacyjna. Rurociągi tłoczne DN 350 mm nie są w gestii Zakładu Komunalnego występują jako obiekt gminny. Aby wykonać prace w celu ustalenia rzędnych rurociągu należy wykonać odkrywki kontrolne oraz sporządzić pomiary geodezyjne, które powinny być zlecone przez Urząd Gminy.

**DYREKTOR**

  
mgr inż. Julian Misztela

Załącznik:

Kopia części mapy inwentaryzacyjnej ze wskazaniem studni z rzędnymi.