

TI.0713.9.2022



UNP 2022-52718



Wrocław, dnia 2022-09-02

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław

Dotyczy: Budowy linii tramwajowej na Maślice we Wrocławiu

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego na dokumentację projektową dla ww. zadania, MPWiK S.A. uprzejmie informuje, że na dzień dzisiejszy nie ma potrzeb inwestycyjnych ani remontowych na odcinku pomiędzy ul. Maślicką a ul. Królewską, prosimy jedynie o pozostawienie strefy pod kanał sanitarny i wodociąg po południowej stronie pasa drogowego. Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód opadowych z odwodnienia pasa drogowego, na przedmiotowym odcinku, do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymagania zawarte w „Wytocznych projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci i przyłączy oraz obiektów wodociagowych i kanalizacyjnych” MPWiK S.A..

Z poważaniem


Piotr KorczowskiMenedżer
Dział Inżynierii
MPWiK S.A. Wrocław

10040

Otrzymują:

1. Adresat
2. MPWiK S.A. aa