

Gardeja, 23.05.2024 r.

**Zamawiający:  
Gmina Gardeja  
ul. Kwidzyńska 27  
82-520 Gardeja**

Postępowanie nr I.271.11.2024

**Do wszystkich wykonawców**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Gardei i Wandowie”**.

1. Po czyjej stronie są uzgodnienia p.pożarowe- Wykonawcy czy Zamawiającego?  
Odp. Po stronie wykonawcy.

2.Jaka jest moc przyłączeniowa obiektów?  
Odp. Moc umowna Gardeja 33kW , moc umowna Wandowo 33kW.

3. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „gwarancja jakości " czy chodzi o gwarancje na prace montażowe?  
Odp. Gwarancja na przedmiot zamówienia.

4. Czy zgłoszenie instalacji do OSD leży po stronie Wykonawcy Czy zamawiającego ?  
Odp. Po stronie wykonawcy.

5.Proszę o wskazanie sprzedawcy energii i Operatora Systemu dystrybucji.  
Odp. Energa Operator SA.

6. Czy Zamawiający będzie wymagał uprawnień SEP na średnie napięcie ( powyżej 1 kV) jeżeli napięcie stringowe nie przekroczy wartości 1000 V ?  
Odp. Wymagane uprawnienia SEP do 1kV

Z poważaniem