| NR | NAZWA | ILOŚĆ |
|---|---|---|
| 1 | Opaska do nawiercania rur PE de110/63 z odejściem kołnierzowym dn50 | 25 |
| 1.1 | Trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny DN100/DN80 | 4 |
| 1.2 | Trójnik kołnierzowy żeliwny równoprzelotowy DN100 | 2 |
| 1.4 | Opaska do nawiercania rur PE de110/32 z gwintem wewnętrznym DN1 1/4" | 23 |
| 2 | Zasuwa do przyłączy domowych z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym dn1 1/4" | 23 |
| 2.2 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna w zabudowie "długiej" DN50 PN10 | 25 |
| 2.3 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna w zabudowie "długiej" DN100 PN10 | 7 |
| 2.4 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna w zabudowie "długiej" DN80 PN10 | 4 |
| 3 | Tuleja kołnierzowa de110 mm PE z kołnierzem dn100 | 17 |
| 3.1 | Tuleja kołnierzowa de63 mm PE z kołnierzem dn50 | 25 |
| 3.2 | Tuleja kołnierzowa de90 mm PE z kołnierzem dn80 | 2 |
| 4.1 | Kołnierz specjalny dla rur z AC ø100, zabezpieczony przed przesunięciem DN100 | 3 |
| 4.2 | Kołnierz specjalny dla rur z AC ø80, zabezpieczony przed przesunięciem DN80 | 1 |
| 4.3 | Przejście PE/stal de63/dn50 | 25 |
| 4.4 | Przejście PE/stal de32/dn25 | 23 |
| 4.5 | Kołnierz specjalny dla rur z PVC ø110, zabezpieczony przed przesunięciem DN100 | 1 |
| 7 | Króciec dwukołnierzowy DN80 | 3 |
| 8 | Kolano żeliwne, kołnierzowe 90° ze stopką DN80 | 3 |
| 12 | Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 – długość dopasować na budowie | 3 |
| 13.1 | Hydrant p.poż podziemny DN80 | 3 |

W1




W3a-Hp1 W24b-Hp2
W30a-Hp3




W36a




W31.1




W8b W9 W10 W11
W12 W14 W14a W20a
W21a W21b W21c W21d
W22 W22a W25a W25b
W26 W26a W27 W27b
W28a W29 W35a

W8b.1 W9.1 W10.1 W11.1
W12.1 W14.1 W14a.1 W20a.1
W21a.1 W21b.1 W21c.1 W21d.1
W22.1 W22a.1 W25a.1 W25b.1
W26.1 W26a.1 W27.1 W27b.1
W28a.1 W29.1 W35a.1

W24a




W24a.1 W38




Długości trzpieni zasuw należy dobierać na budowie.







W3b W4 W5 W6
W8a W13 W13a W13b
W14b W15 W15a W15b
W17a W17b W17c W18
W21 W22b W23 W23a
W26b W28 W30 W31
W32

W3b.1 W4.1 W5.1
W6.1 W8a.1 W13.1 W13a.1
W13b.1 W14b.1 W15.1 W15a.1
W15b.1 W17a.1 W17b.1 W17c.1
W18.1 W21.1 W22b.1 W23.1 W23a.1
W26b.1 W28.1 W30.1 W31.1 W32.1

W31










W9a




W9a





ul. Piskorskiego 21, p. 21, 70-809 Szczecin,
NIP: 594-150-94-54,
tel. kom. 660 770 709
e-mail: biuro@via-projekt.pl


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inwestycja: | Remont kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ciągu ul. Sienkiewicza w m. Mieszkowice. | | | |
| Temat rysunku: | Schemat węzłów montażowych | | Skala: schemat | |
| Branża:sanitarna | data opracowania: czerwiec 2022 r. | | Arkusz: | 1/1 |
| Projektant: | mgr inż. Bartłomiej Jaskowski | upr. ZAP/0084/POOS/10 | | |
| Opracował: | mgr inż. Przemysław Śliżewski | - | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Piotr Surdacki | upr. ZAP/0108/POOS/10 | | |

rys. 4