

Znak sprawy: ZZP.2510.1.2024.JG

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji pn. " **Wymiana gazowych kotłów grzewczych c.o. na nowe, w kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Chelmnie przy ul. Szkolnej 14**".

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania do SWZ, na które udzielone będą następujące odpowiedzi.

Pytanie nr 1, z dn. 23.05.2024r. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami kocioł kondensacyjny odprowadzenie spalin powinien mieć w naciśnieniu czyli cały przewód kominowy od każdego kotła powinien mieć uszczelki. W projekcie jest do wymiany tylko część przyłączeniowa do komina. Jak należy to wykonać?

Odpowiedź: w ofercie należy doliczyć wymianę wkładu kominowego dł. 14 mb.

Pytanie nr 2, z dn. 23.05.2024r. – W kotłowni nie ma nawiewu typu Z. jedyny nawiew jest w drzwiach które podlegają wymianie. Nawiew przy mocy 600 kW powinien wynosić 1800 cm². Czy zamawiający planuje wykonanie takiego nawiewu i gdzie? Proponowane miejsce to jedno z okien.

Odpowiedź: w ofercie należy doliczyć wykonanie nawiewu w jednym ze skrzydeł okna piwnicznego.

Pytanie nr 3, z dn. 23.05.2024r. – Biorąc pod uwagę, że pompy kotłowe oraz większość pomp na rozdzielaczu oraz pompa cyrkulacyjna c.w.u. jak i sam rozdzielacz są w tym samym wieku co kotły podlegające wymianie, czy zamawiający planują ich wymianę gdyż ich stan jest wykazujący oznaki zużycia? Może zamiast wymiany płytek w kotłowni, które są w dość dobrym stanie i za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wymienić rozdzielacz, pompy, mieszacze co zapewni długą i bezawaryjną pracę kotłowni.

Odpowiedź: Inwestor nie przewiduje wymiany pomp.