

#### Zasilacze:

5.	Zasilacz Mean Well NDR-240-24 24V dc I wy 10A ac 240W impulsowy, zasilacz, Zasilacz na szynę NDR-240-24 Mean Well	szt	
----	---	-----	--

- proszę o informację ile szt. wycenić? W formularzu nie ma wpisanej ilości

**Pięć sztuk**

#### Siemens:

9.	Siemens Sirius 3 RW4075-6BB44, softstart, Softstart Sirius 3 RW4075-6BB44	szt	1
----	---	-----	---

- proszę o informację czy mogę zaproponować następcę Siemensa o symbolu: 3RW5075-6AB14

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RW5075-6AB14>

**Tak**

#### Schneider:

5.	Schneider Advantys STB PDT 3100, Moduł zasilania, Moduł zasilania Advantys STB PDT3100	szt	1
6.	Schneider Advantys STB PDT3105, Moduł zasilania, Moduł zasilania Advantys STB PDT3105	szt	2

Produkty STBPDT3100 oraz STBPDT3105 zostały wycofane ze sprzedaży, a sugerowanym zamiennikiem w obu przypadkach jest STBPDT3100K. Proszę o weryfikację.

Karta katalogowa:

<https://eref.se.com/ww/pl/web-product-data-sheet/product/STBPDT3100K>

**Zweryfikowano pozytywnie**

24.	Schneider Magelis XBTGT2330, panel operatorski, Panel operatorski Magelis XBTGT2330	szt	1
-----	---	-----	---

- Produkt XBTGT2330 został wycofany ze sprzedaży, a jego przykładowym zamiennikiem jest HMIGTO2310. Proszę o weryfikację.

Karta katalogowa:

<https://eref.se.com/ww/pl/web-product-data-sheet/product/HMIGTO2310>

**Zweryfikowano pozytywnie**

9.	Schneider HMIG3U+HMIDT732, Panel operatorski, Panel operatorski HMIG3U+HMIDT732	szt	1
10.	Schneider M340: AMI0410, Moduł 4 wejść analogowych, M580, M340, Moduł AI 4 wejść izol U/I	szt	3

- pozycje nie są dostępne u producenta. Czas realizacji 5-6 tygodni. Proszę o informację czy czas realizacji jest akceptowalny?

**Tak**