



| Rysunek | Nazwa |
|---------|---|
| | Gniazdo 2xRJ45 |
| | Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 1 wtyk, 16A, jednofazowa |
| | Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, jednofazowa |
| | Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 3 wtyki, 16A, jednofazowa |
| | Grzejnik elektryczny 230V |
| | Łącznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20 |
| | Łącznik schodowy, jednobiegunowy, IP 20 |
| | Łącznik świecznikowy, jednobiegunowy, IP 20 |
| | Przepływowy podgrzewacz wody 230V 1,5kW |
| | Przycisk Ppoż. |
| | GPD - Rack 24U |
| | TR1 - Rozdzielnica podtynkowa 4x24 |
| | istn. TL - istniejąca tablica licznikowa |
| | Wypust wentylatora 230V 16A z uł. zwłoki czasu |
| | Zasilanie 3-f |
| | Złącze Kablowe Budynkowe z ppoż. wyl. prądu |

Parametry techniczne opraw wg opisu technicznego

Puszka podłogowa - wyposażenie zgodnie z rzutem

| | | |
|---|--|-------------|
| Usługi Projektowe Anna Krysztofiak ul. Okrężna 38/36, 87-800 Włocławek tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl | | |
| Stadium: | Projekt techniczny | |
| Obiekt: | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń części budynku byłego przedszkola na placówkę pocztową. | |
| Adres inwestycji: | ul. Toruńska 22, 87-620 Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie, jednostka ewidencyjna : 040805_2 KIKÓŁ, obręb : 0007 KIKÓŁ, dz. nr: 153 | |
| Inwestor: | Gmina Kikół Pl. Kościuszki 7 87-620 Kikół | |
| Tytuł rys: | Rzut przyziemia - inst. elektryczne i LAN | |
| Projektował: | inż. Jarosław Szczęsny uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej WBPP-AN-8386-5/46/81Wk | |
| Opracowanie: | inż. Robert Szafranski E/1166/716/20 D/516/716/20 | |
| Sprawdził: | inż. Roman Pietrzak uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej UAN-N-V/147/TO/84 | |
| Data: 30.08.2021 r. | Skala: 1:100 | Rys. nr E01 |