



# GMINA GAWORZYCE

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce,  
tel. 76 8316 285, fax 76 8316 286  
e-mail: ug@gaworzyce.com.pl • www.gaworzyce.com.pl

Gaworzyce, dnia 09.05.2023 r.

**ZP.271.7.2023**

Dotyczy: postępowania pn.: „**Budowa świetlic wiejskich w Kurowie Wielkim i Dzikowie**”

## ZAWIADOMIENIE NR 1

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień:

**Pytanie 1:** „(...) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie budynku jako budynek energooszczędny w technologii szkieletowej prefabrykowanej. Zmiana technologii nie jest zmianą istotną i nie będzie miała wpływu na pozwolenie na budowę a projekt zamienny zapewni wykonawca.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie budynku w technologii szkieletowej prefabrykowanej.

**Pytanie 2:** „(...) Czy Zamawiający dopuszcza rozłożenie płatności na większą liczbę transz niż dwie lub płatność raz w miesiącu zgodnie ze stanem zaawansowania prac? Jeśli Zamawiający dopuszcza większą liczbę transz, to prosimy o wskazanie jaką.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków płatności z uwagi na transze wypłacane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Pytanie 3:** „ (...) Zwracamy się z prośbą o zmianę treści SWZ o posiadane doświadczenie. Czy na potwierdzenie posiadanych zdolności technicznych możemy przedłożyć referencje na 2 zamówienia, w tym jedno na budowę budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 60 m2 oraz jedno na modernizację źródła ciepła w postaci powietrznej pompy ciepła i/lub dostawę o montaż paneli fotowoltaicznych? Ewentualnie prosimy o możliwość przedłożenia 1 referencji na modernizację budynku użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej.”

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienił treść SWZ w zakresie w rozdz. VI ust. 1 pkt. 1) lit. a Rozdział VI ust. 1 pkt. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie :

„a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował jako generalny wykonawca, w sposób należyty: co najmniej 2 zamówienia, w tym jedno polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 60 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu oraz jedno zadanie obejmujące dostawę oraz montaż wraz z uruchomieniem odnawialnego źródła energii typu pompa ciepła lub fotowoltaika.”

**Pytanie 4:** „(...) Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 132/2 w miejscowości Kurów Wielki, obr. Dalków, gmina Gaworzyce - Kto (wykonawca czy inwestor) uzyska pozwolenie konserwatora zabytków i poniesie koszty badań archeologicznych na działce nr 132/2?

**Odpowiedź:** Zgodnie z postanowieniami SWZ rozdziału IV „Opis przedmiotu zamówienia”- „Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać badania archeologiczne na które należy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków” oraz „Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i archeologiczną budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”, zatem zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków oraz poniesienie kosztów badań archeologicznych.

**Pytanie 5:** „(...) W przedmiarach robót brak pozycji do wyceny wyposażenia, mebli, urządzeń i sprzętu w budynku oraz urządzeń strefy rekreacyjnej. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót?”

**Odpowiedź:** Wycenę należy wykonać na podstawie załączonego zestawienia stanowiącego odrębny dokument, który został dołączony do postępowania.

**Pytanie 6 :** „(...) Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 12/21 i 12/22 w miejscowości Dzików, obr. Gaworzyce, gmina Gaworzyce - Czy są wymagane badania archeologiczne na działce nr 12/21 i 12/22 w m. Dzików ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający jest w toku uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę z której będzie wynikać obowiązek wykonania badań archeologicznych. Zamawiający przekaze Wykonawcy stosowną decyzję, niezwłocznie po jej uzyskaniu ale nie później niż przed zawarciem umowy.

**Pytanie 7 :** „(...) W przedmiarze robót w pozycji nr 117/6 występuje wyposażenie ogólne kpl 1. Czy Zamawiający przedstawi specyfikację tego wyposażenia?”

**Odpowiedź:** Specyfika wyposażenia stanowi odrębny dokument, który został dołączony do postępowania.

**Pytanie 8 :** „(...) Czy w instalacjach PV przewiduje się zastosowanie magazynów energii - w specyfikacji zastosowano falownik typu hybrydowego, który współpracuje z magazynami energii. Proszę o zamieszczenie dokumentacji.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania zastosowania magazynów energii, natomiast należy zachować falownik hybrydowy.

**Pytanie 9:** „(...) Kurów Wielki - schemat WIZ nie przewiduje wyprowadzenia instalacji oświetlenia zewnętrznego, który jest uwzględniony w projekcie zagospodarowania terenu.”

**Odpowiedź:** Przedmiar w poz. 1,2,3,4 obejmuje ułożenie kabli zasilających dla BUDYNKU ( wiz ) i oświetlenia terenu. Brak na schemacie WIZ : zasilanie oświetlenia terenu wyprowadzić z ZZP za licznikiem.

**Pytanie 10:** „Kurów Wielki - przedmiar nie pokrywa się z kosztorysem (...). Który przedmiar uwzględnić w kalkulacji?.”

**Odpowiedź:** Kalkulację należy sporządzić na podstawie przedmiaru. Przedmiar w formacie PDF stanowi załącznik do zawiadomienia.

**Pytanie 11:** „Dzików (...) proszę o specyfikację lamp solarnych - dział zagospodarowania terenu.”

**Odpowiedź:** Przykładowy typ lampy solarnej z dwoma źródłami energii – panele solarne oraz turbina wiatrowa. Wysokość słupa 6 m , wysokość źródła światła 6 m, długość wysięgnika oprawy 1,5 m, wysokość źródeł światła min. 2,2 m nad słupem, cała wysokość lampy solarnej ok. 8,2 m, moc panela - 1x270W-poli, akumulator żelowy poj. 120 Ah , moc turbiny wiatrowa oś pozioma 90 W, moc źródła światła regulowana 20-50 w, strumień świetlny – 2800-7000 lm, czas autonomii 3-4 dni, przybliżony czas pracy 8-14 godzin, tryb załączenia -czujnik zmierzchowy + system ściemniania, programator czasu pracy. Przykładowy schemat stanowi załącznik do zawiadomienia.

Mając na uwadze niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp, przedłuża termin składania **ofert na dzień 29.05.2023 r., godz. 11.00.**

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)- dokonuje zmiany treści SWZ:

**rozdział XI ust. 1 i 5,10, które otrzymują brzmienie:**

- ust. 1 „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce> do dnia 29.05.2023 r. do godziny 11.00.”
- ust. 5 „Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. dnia 29.05.2023 r.o godzinie 11:30, z zastrzeżeniem art. 222 ustawy Pzp”
- ust. 10 „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.06.2023 r.”

**rozdział VI ust. 1 pkt. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie :**

„a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował jako generalny wykonawca, w sposób należyty:

**co najmniej 2 zamówienia, w tym jedno polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 60 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu oraz jedno zadanie obejmujące dostawę oraz montaż wraz z uruchomieniem odnawialnego źródła energii typu pompa ciepła lub fotowoltaika.”**

Niniejsze odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy stosować ją odpowiednio.

Niniejsze zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Informację zamieszczono w dniu 09.05.2023 r. na stronie prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce>

**Wójt**

***/-/ Jacek Szwagrzyk***