

Gdańsk, dnia 7 października 2022 r.

Zamawiający:

**Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku**

Sekcja Zamówień Publicznych

Cp.2380.1-39/2022

.....
.....wg rozdzielnika.....
.....

**Dotyczy: przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie pionowych
i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w
Gdańsku ul. Biskupia 23, dz. nr 241/4 obr. nr 0080 – etap I**

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00370248/01 z dnia 2022-09-29

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1

W przedmiarze dotyczącym I etapu przewiduje się montaż tylko 1 szt. ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP). Czy to jest rzeczywista ilość czy pomyłka?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający – KWP w Gdańsku informuję, iż w przedmiarze powinno być 10 szt. ROP (jest 1 szt.) oraz 4 szt. (jest 2 szt.) przycisków przewietrzania i oddymiania.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl,

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.