

Włoszczowa, 18.10.2022r.

*Wszyscy oferenci,
którzy pobrali zapytanie ofertowe*

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Montaż i podłączenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Koniecznie”

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 18.10.2022r. pytaniem dotyczącym w/w zapytania ofertowego, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o poziomie hałasu wyższym niż podane w zapytaniu ofertowym z dn. 13.10.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klimatyzatorów o poziomie ciśnienia akustycznego chłodzenia i grzania nie wyższym niż 60 dBA.

Z up. Burmistrza


mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego