



KBZ.271.2.50.2023

Olkusz, dnia 04.01.2024 r.

Wyjaśnienia 2 SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn. Budowa ulic Uroczej i Słonecznej w Olkuszu wraz z odwodnieniem.*

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1

Załączony na stronie postępowania profil kanalizacji deszczowej – rys. nr K-03 jest nieczytelny. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie czytelnego rysunku.

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający udostępnia skan projektu profilu kanalizacji deszczowej – rys. nr K-03 (plik: *deszczowka_urocza_słoneczna*)

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie docelowej organizacji ruchu lub podanie specyfikacji znaków drogowych podświetlanych, które należy zamontować zgodnie z pozycjami nr 5.1 załączonych przedmiarów.

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający udostępnia projekt stałej organizacji ruchu (plik: *Docelowa OR Urocza Słoneczna*)

Pytanie 3

Czy należy uwzględnić w wycenie projekt czasowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Projekt czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić w wycenie kosztorysowej.

Pytanie 4

Przez jaki okres czasu należy wykonywać pielęgnację ręczną nawierzchni trawiastych, oraz co dokładnie ona obejmuje - poz. Nr 3.2 załączonych przedmiarów.

Odpowiedź:

Pielęgnację ręczną nawierzchni trawiastych należy wykonywać w czasie trwania umowy. Zakres prac wyplantowanie, wygrabienie oraz zasianie trawą.

Pytanie 5

Prosimy o podanie jaki rodzaj rur należy zastosować. Istnieje rozbieżność pomiędzy przedmiarem a specyfikacją techniczną. W przedmiarze poz. 2.2 oraz 2.3 podano rury PVC natomiast w specyfikacji podane są rury PEHD/PP. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich rur PP.

Odpowiedź:

W projekcie wykonawczym pn. Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania: „Przebudowa drogi ulic Piękna, Urocza i Słoneczna w Olkuszu” na rys. K-03 w uwagach zapis jednoznacznie określa zastosowanie rur kanalizacyjnych kielichowych PEHD/PP SN8 SDR34 \varnothing 200 mm, \varnothing 250 mm, \varnothing 315 mm jednowarstwowe z wydłużonym kielichem łączone na uszczelkę wargową silikonową.