



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kraków, dn. 15.12.2023 r.

L.dz.DZP-291-6186-1319/2023

**Do
Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Remont pomieszczeń w Budynku Jubileuszowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. Adama Mickiewicza 24/28 – 2 zadania”**, nr zamówienia: **DZP-291-6186/2023**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dnia 14 grudnia 2023 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania/wniosku wraz z odpowiedzią.

KANCLERZ
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
Dyrektor ds. majątku i inwestycji


/-/ mgr Marcin Gałan

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Krakowie
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. (12) 662-44-30;
<http://ur.krakow.pl>

NIP: 675-000-21-18
REGON: 000001815



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	<p>Proszę o zamieszczenie rysunku ścianki działowej szklano-aluminiowej z podaniem parametrów takich jak: kolor, grubość, informację czy to drzwi pełne czy z przeszkleniem (rodzaj szklenia), wyposażenie drzwi (jaki zamek, samozamykacz itp.). Powyższa ścianka została podana w kosztorysie w poz. 1.28. dla zadania nr 2.</p>	<p>Ścianka działowa z profili aluminiowych w całości przeszklona. Wymiary zabudowy aluminiowo-szklanej: szerokość - 1,93 m, wysokość - 3,11m. W ścianie mają być umieszczone drzwi aluminiowo-szklane o wymiarach 0,90 x 2,10m. Całość stanowi rozwiązanie uniwersalne do zabudowy w wersji ramowej (rama dookoła wypełnienia). Wypełnienie – szkło bezpieczne, hartowane, VSG klasy P1. Drzwi wyposażone w: klamkę, zamek wpuszczany jednopunktowy do drzwi z profili aluminiowych, samozamykacz do drzwi wewnętrznych. Kolor – jasno szary (paleta standardowa). W załączeniu zdjęcie zabudowy aluminiowo-szklanej, na wzór której należy wykonać ściankę działową.</p> 

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.