



**BURMISTRZ
NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

Nowy Dwór Gdański, 19.07.2022r.

ZP.271.10.2022

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kmiecín”.

Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański,, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kmiecín” oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Treść otrzymanych zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o podanie wymiarów wycieraczek, które należy zastosować wraz o strukturze wypełnienia. Na rynku mamy wiele różnych materiałów do wyboru, które znacznie różnią się ceną.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował wycieraczkę systemową, zewnętrzną 90x60cm z gumowymi i szczotkowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych.

Pytanie 2:

Proszę o dołączenie projektu z branży zagospodarowania w szczególności proszę o opis zakresu wykonania utwardzeń, w tym:

1. proszę o podanie koloru płyty meby przeznaczonej na wykonanie parkingów w tym dla osób niepełnosprawnych
2. jakim materiałem należy zasypać płytę (otwory),
3. w legendzie jest zapis "PŁYTY KOSTKA BETONOWA" jaki obmiar ? jaki kolor? jaki wymiar? jaka grubość? jaki przekrój - braki informacji w całej dokumentacji,
4. proszę o dołączenie przekroju ciągu pieszo-jezdnego. Załączono wyłącznie przekrój chodnika,
5. proszę o podanie kolory, stylizacji kostki przeznaczonej na chodnik,
6. co Zamawiający ma na myśli "NAWIERZCHNIA Z PŁYT MEBA/GEOMATY"? rys. W6, ponadto jaki obmiar? jaki kolor, jaka lokalizacja, ponieważ na mapie do celów projektowych nie mamy wskazane takiego zakresu.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przedkłada Projekt Zagospodarowania Terenu.

1. 6 miejsce parkingowych - płyty meba koloru jasno szarego, obmiar 75 m², gr 10cm;

- 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - płyty betonowe, obmiar 36 m², kolor ciemny szary, wym. 30x30cm i gr 8cm;
2. Wypełnienie drobnym piaskiem płukanym;
 3. Ciągi piesze płyty betonowe, obmiar 155m², kolor ciemny szary, wym. 30x30cm i gr 6cm,
Przekrój od góry:
 - płyty betonowe 30cmx30cm gr 6cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr 8 cm,
 - piasek stabilizowany gr. 15cm,
 4. Ciągi pieszo-jezdne przekrój od góry:
 - płyty betonowe 30cmx30cm, gr 8cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr 3cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63, gr 20 cm,
 - piasek stabilizowany R_m=2,5 Mpa, gr. 15cm,
 5. Ciągi piesze płyty betonowe, kolor ciemny szary, wym. 30x30cm i gr 6cm,
 6. Miejsca postojowe - Zwykle o wym. 5mx2,5m, gr. 10cm, obmiar 75m²– kolor płyt meba szary, dla niepełnosprawnych o wym. 5mx3,6m, gr. 10cm, obmiar 36m² –kolor płyt meba grafitowy

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.