



Chodzież, dnia 08.02.2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza się postępowanie w trybie zapytania ofertowego i zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania p.n.:

„Przebudowa układu pomiarowego przyłącza rezerwowego MOŚ Studzieniec Łęg ”

1. Zamawiający:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży
ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodzież
tel. /67/ 28-11-610
e-mail: worknet@mwik.pl

2. Przedmiot zamówienia:

- 2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu pomiarowego przyłącza rezerwowego MOŚ Studzieniec Łęg.
- 2.2. Zakres prac związanych z przebudową:
 - a) demontaż istniejącego układu pomiarowego pośredniego;
 - b) zakup podzespołów zgodnie z projektem;
 - c) montaż wymaganych w projekcie podzespołów pomiarowych;
 - d) wykonanie połączeń elektrycznych;
 - e) wykonanie połączenia przewodowego z falownikami instalacji PV;
 - f) zmiana konfiguracji falowników PV;
 - g) załączenie, kontrola działania i uruchomienie układu pomiarowego;
 - h) przekazanie do eksploatacji.
 - i) zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego
- 2.3. Wymagania dla przebudowanego układu pomiarowego:

Układ pomiarowy pośredni przyłącza rezerwowego MOŚ Studzieniec Łęg ma spełniać wymagania określone w Warunkach Przyłączenia do sieci Enea Operator 7036/2023 stanowiące załącznik nr 5, oraz być zrealizowany zgodnie z uzgodnionym projektem technicznym, który stanowi załącznik nr 6 i nr 7 do zaproszenia.

3. Zamówienie wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 3 miesiące licząc od daty podpisania umowy.

5. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od daty składania ofert.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

- 6.1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
 - 6.1.1 kopii uprawnień do prowadzenia prac montażowych i kontrolno-pomiarowych na urządzeniach o napięciu pracy 20 kV,
 - 6.1.2. zaświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej OC o wartości co najmniej 80 000,00 zł,
 - 6.1.3. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wytycznymi Regulaminu Udzielania Zamówień przez MWiK sp. z o. o. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
- 6.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.
- 6.3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej.

7. Warunki wykonywania prac:

- 7.1. Prace elektryczne należy przeprowadzić zgodnie z zasadami BHP przez osoby posiadające aktualne uprawnienia SEP.
- 7.2. Zastosowane podzespoły i materiały elektryczne muszą być zgodne wymaganiami zawartymi w Warunkach Przyłączenia oraz dokumentacji projektowej.
- 7.3. Podłączenie przewodu informatycznego oraz aktualizację ustawień falowników PV wykonać we współpracy z Firmą Zeneris.
- 7.4. W połączeniu informatycznym należy zastosować izolację optoelektroniczną i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
- 7.5. Zakończenie prac uruchomienie oraz poprawne działanie układu pomiarowego należy potwierdzić protokołem.

8. Wymagania dotyczące oferty:

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Open Nexus.

9. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia **15.02.2024 r.** do godz. **10:00**

10. Procedura wyboru Wykonawcy.

- 10.1. W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez firmę składającą najlepszą ofertę lub rezygnacji z dalszego udziału, zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

- 10.2. Złożenie oferty przez Oferenta jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.
- 10.3. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a odmówił podpisania umowy po zakończeniu postępowania będzie wykluczony z możliwości składania ofert w postępowaniach Zamawiającego na okres 12 miesięcy.

11. Określenie sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz udostępnienie Regulaminu Udzielania Zamówień.

- 11.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mwik_chodziez
- 11.2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w:
 - „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnym pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz
 - „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 11.3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany treści zapytania ofertowego, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
- 11.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- 11.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z o.o. w Chodzieży, dostępnego pod adresem internetowym https://www.mwik.pl/images/do_pobrania/regulamin_udzielania_zamowien_05_2022.pdf

Uwaga

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnia postępowanie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Oświadczenie Wykonawcy.
2. Wzór umowy.
3. Klauzula informacyjna dla Wykonawcy.
4. Oświadczenie e-faktury.
5. Warunki Przyłączenia do sieci Enea Operator znak 7036/2023 z dnia 29.06.2023r.
6. Uzgodniony przez Enea Operator Sp. z o. o. projekt techniczny przyłącza instalacji fotowoltaicznej o mocy 110,25 kW.
7. Uzgodnienie projektu Enea Operator Sp. z o. o. z dnia 17.01.2024r.

PREZES

Stanisław Biniński

.....
/Prezes Zarządu/