


Na zewnętrznej, północnej ścianie budynku wyprowadzić kabel YKY 2x1,0mm² na wysokość 3,2m do podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej.
Drugi koniec kabla wprowadzić do szafy sterującej węzła.

Pi = 12,00 kW
kj = 1,00
Pz = 12,00 kW
Iobl = 18,23 A



"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ul. Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"Dobiegniew - Chcę tu mieszkać, pracować i żyć" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego Arsenału na Centrum Aktywizacji"		
Etap	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	ELEKTRYCZNA		
Nazwa rysunku	Schemat tablicy TPEC	Rys. nr E-04	Skala -
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. TOMASZ FRANKOWSKI	LBS/0010/POOE14 upr. bez ograniczeń do projekt. w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	15.11.2018	
Sprawdził: mgr inż. DARIUSZ KŁOSIŃSKI	LBS/0098/POOE12 upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	15.11.2018	