

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 31.05.2022 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.381.009.2022.RBK

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ – ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 5.382 000 euro pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z budynku przy ul. Żytniej w Sosnowcu”, nr sprawy DZP.381.009.2022.RBK

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej także *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści deklarację producenta na zgodność z normą PN-EN14175 w zakresie cz. 1 i 2 ze względu na: cz. 3 - dotyczy badań szczelności dygestoriów - brak akredytowanego laboratorium na terenie Polski cz. 6 - dotyczy dygestoriów zmiennobjętościowych - zamawiane dygestoria są stałej objętości (ta część normy ich nie dotyczy).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza deklarację producenta na zgodność z normą PN-EN14175 w całym zakresie. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (zwanym dalej także: *PHU*), Wykonawca powinien dostarczyć dwa nowe dygestoria z regulacją wydajności oraz jedno bez regulacji wydajności.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza, z uwagi na trudności w zaopatrzeniu w materiały, przedłużenie terminu realizacji zadania o kolejne 100 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie zgodnym z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel.: 32 359 13 34, e-mail: dzp@us.edu.pl

Pytanie nr 3:

Dygestorium z regulacją wydajności odciągu – w jaki sposób ma być regulowana i w zależności od jakich parametrów?

Odpowiedź:

Regulacja wydajności w dygestoriach powinna umożliwiać nastawę co najmniej 2 biegów wentylatora (50% wydajności oraz 100% wydajności). Regulacja wydajności może być realizowana poprzez prędkość obrotową wentylatora lub poprzez zastosowanie regulatorów VAV.

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ, poprzez rezygnację z płynnej regulacji wydajności wywiewu dygestoriów. Należy mieć na uwadze zintegrowanie nawiewu bilansującego z regulacją wydajności z dygestoriów. W związku z powyższą zmianą, należy również przewidzieć tożsamy system regulacji wydajności dla dygestoriów będących w posiadaniu Zamawiającego (montaż przetłącznika biegów na dygestoriach).

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Zatwierdzam:

mgr Agnieszka Maj –
Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i
Zarządzania Logistycznego