

Niedzica, dnia 8 lipca 2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „EW Niedzica – Remont średni Hz-1 i Hz-2 – część mechaniczna i elektryczna wraz z modernizacją aparatów kierowniczych” (znak sprawy: UU-271-14/24)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.08.2024 r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert na dzień 27.08.2024 r. Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie treści SWZ została umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650>

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 2024-09-13.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert na dzień 27.08.2024 r. Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie treści SWZ została umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650>

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej wraz z rysunkami przez elektrownie z widokiem wlotu, wylotu oraz sztolni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający umieścił dokumentację na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650> wraz z odpowiedzią opublikowaną w dniu 2024-06-28.

Pytanie 4:

Rysunki krat wlotowych wraz z gabarytami.

Wyjaśnienie:

Zamawiający umieszcza dokumentację na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650> wraz z odpowiedzią (załącznik nr 1 pozycja 35).

Pytanie 5:

Czy wykonywana była inwentaryzacja rys i spękań do naprawy w sztolniach. Jaka jest szacunkowa ilość iniekcji do wykonania w sztolniach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje:

- aktualnej inwentaryzacji rys i spękań do naprawy w sztolniach nie posiadamy,
- szacunkowa ilość iniekcji do wykonania w sztolniach wynosi ok. 400 m.b. na jedną sztolnię.

Pytanie 6:

Na czym mają polegać remont betonów wierzy zamknięć, czy są to naprawy powierzchniowe? Czy istnieje szacunkowy obmiar?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje:

- prace w wieżach zamknięć mają polegać na przeglądzie i renowacji ubytków powierzchniowych betonów oraz iniekcji szczelności,
- nie ma szacunkowego obmiaru, należy przyjąć ok. 200 m.b. iniekcji i ok. 50 m² napraw powierzchniowych (cząstkowych) na jedną wieżę.

Zamawiający umieszcza dokumentację na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650> wraz z odpowiedzią (załącznik nr 1 pozycje 36 i 37).

Pytanie 7:

Proszę o podanie szacunkowej ilości powierzchni elementów stalowych do antykorozyjii oraz gr. systemu malarskiego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że:

- szacunkowa ilość powierzchni elementów stalowych przeznaczonych do zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 3000 ÷ 3100 m², wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni na dwa hydrozespoły,
- systemy malarskie grubo powłokowe 400÷500µm w większości odporne na ścieranie,
- oczekiwana trwałość użytkowa: długa.

Pytanie 8:

Na czym ma polegać renowacja betonów w rurze ssącej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje:

- prace w rurze ssącej mają polegać na przeglądzie i renowacji ubytków powierzchniowych betonów,
- należy przyjąć ok. 100 m² napraw powierzchniowych (cząstkowych) na jedną rurę ssącą.

Pytanie 9:

Proszę o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej w zakresie prac budowlanych i antykorozyjnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyznaczył dodatkowy termin wizji lokalnej na 2024-07-16, godz. 10:00. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu wizji lokalnej została umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650>

Pytanie 10:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 30 sierpnia 2024 r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert na dzień 27.08.2024 r. Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie treści SWZ została umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650>

Pytanie 11:

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do września abyśmy mogli przygotować konkurencyjną ofertę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert na dzień 27.08.2024 r. Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie treści SWZ została umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650>

Pytanie 12:

Prosimy o wyznaczenie dodatkowej wizji lokalnej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyznaczył dodatkowy termin wizji lokalnej na 2024-07-16, godz. 10:00. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu wizji lokalnej została umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650>

Pytanie 13:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert – proponowany termin to: 04.09.2024 r.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert na dzień 27.08.2024 r. Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie treści SWZ została umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650>

Pytanie 14:

W związku z koniecznością właściwego doboru wyłączników generatorowych prosimy o podanie wszystkich parametrów elektrycznych generatorów zainstalowanych w obiekcie oraz toru wyprowadzenia mocy (moce, prądy, wsp. mocy, reaktancje, rezystancje, stałe czasowe).

Wyjaśnienie:

Zamawiający umieścił dokumentację na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928650> wraz z odpowiedzią opublikowaną w dniu 2024-06-28.