

Tuchola, dnia 30 stycznia 2024 r.

**PYTANIA Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

Dotyczy postępowania: „Budowa dróg gminnych: o nr 010817C, stanowiącą ul. Strzelecką, o nr 010743C, stanowiącą ul. Jastrzębią oraz nr 010781C, stanowiącą ul. Orłą w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”

W odpowiedzi na złożone pytanie do prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa dróg gminnych: o nr 010817C, stanowiącą ul. Strzelecką, o nr 010743C, stanowiącą ul. Jastrzębią oraz nr 010781C, stanowiącą ul. Orłą w Tucholi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 2:

Pytanie 1: SST dla w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 specyfikuje wymagania nasiąkliwości oraz mrozoodporności dla kruszywa i mieszanek na poziomie który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: bazalt, melafir, amfibolit. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodnie z WT-4 2010?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowania kruszywa zgodnie z WT-4 2010.

Informuję również, iż pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski