

**GMINNY ZARZĄD DRÓG  
W WIELICZCE**

32-020 Wieliczka, ul. Lednicka 16A  
tel. 12 278-20-10 250-11-90

GZD.422.2.2.2021

Wieliczka, dnia 14.06.2021 r.

**K O M U N I K A T**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

**Rozbudowa drogi gminnej 560810K w km od 0+000,00 do km 0+495,67 w miejscowości Wieliczka,  
Gmina Wieliczka**

Zamawiający – Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce 32-020 Wieliczka ul. Lednicka 16a informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/gzd\\_wieliczka](https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka)

**I. Wyjaśnienia treści SWZ**

Pytania z 09.06.2021 r.:

1. Czy Inwestor dopuści zbiornik żelbetowy o parametrach betonu jak dla projektowanych studni?

**Odpowiedź:**

**Dopuszcza się zastosowanie zbiornika żelbetowego o parametrach jak dla studni (wytrzymałość zbiornika potwierdzona przez konstruktora lub producenta co do wbudowania go pod drogą).**

2. Czy Inwestor dopuści komory robocze z kręgów betonowych o klasie betonu min C35/45 wytrzymałą chociaż 100 cykli zamrażania i odmrażania (najlepiej F150) oraz normy BN-86/8971-08.

**Odpowiedź:**

**Dopuszcza się komory robocze z kręgów betonowych o klasie betonu min C35/45 wytrzymałą minimum 100 cykli zamrażania i odmrażania (najlepiej F150) oraz normy BN-86/8971-08.**

**II. Zmiana treści SWZ**

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na skutek czego:

1. Punkt 7.1 SWZ przyjmuje brzmienie:  
*7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **17.07.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*
2. Punkt 9.1 SWZ przyjmuje brzmienie:  
*9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **18.06.2021 r.** do godziny: **10:00.** Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/gzd\\_wieliczka](https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka).*
3. Punkt 10.1 SWZ przyjmuje brzmienie:  
*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.06.2021 r.** o godz. **10:30.***
4. Punkt 21.2 SWZ przyjmuje brzmienie:  
*21.2. Wadium należy wnieść do dnia **18.06.2021 r.** do godz. **10:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor  
Gminnego Zarządu Dróg  
w Wieliczce  
*mgr Teresa Kuchnia*