

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/288/2023 na „Sukcesywny zakup zaworów kulowych”.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1: *Dotyczy zapisu SIWZ pkt. 3.8.a dotyczący zaworów kulowych gwintowanych "ZAWORY MUSZĄ BYĆ PEŁNOPRZELOTOWE". Powyższy zapis praktycznie wskazuje na jednego producenta tych zaworów, eliminując pozostałych producentów, a są na rynku wytwórcy produkujący bardzo dobre zawory, poparte oczywiście wszelkimi niezbędnymi dokumentami, które można by zaoferować. Poniżej podaję opis takiego zaworu:- wysokiej jakości kurki kulowe do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Materiały korpusu i kuli: mosiądz - Uszczelnienie kuli: PTFE - Wyposażone w dławik i stalową rączkę w kolorze czerwonym. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej. Kurki nie są pełnoprzelotowe, ale ich zawężenie mieści się w normach i przepisach, są stosowane przez firmy tj. PEC Świnoujście, KPEC Bydgoszcz, Wodociągi Toruńskie, PEWIK Gdynia (to przedsiębiorstwa, którym je sprzedaję). Kwestia pełnego przelotu w kurkach gwintowanych zawęża ofertę do jednego producenta, co powoduje brak możliwości zaoferowania produktu wysokiej jakości, ale bez warunku pełnoprzelotowości. Zawężenie kuli osadzonej w zaworze przy kurkach gwintowanych jest tak małe, że nie ma wpływu na jego działanie ani przeznaczenie i funkcję, a sprawia, że jego cena jest wysoka, mimo dostępności alternatywnego produktu, popartego stosownymi certyfikatami.*

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku jest kilku Producentów produkujących zawory opisane w pkt. 3.8.a. SWZ, w związku z powyższym Zamawiający wymaga zaoferowania zaworów zgodnych z wymaganiami określonymi w SWZ.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.



Pytanie nr 2: Wnioskujemy o dopuszczenie zmniejszenia średnic przelotu kuli o 8% dla zaworów o średnicy powyżej DN50. Wniosek swój argumentujemy, że taki zapis Zamawiający miał w SWZ w postępowaniach na zakupy zawór gwintowanych w latach ubiegłych.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza zmniejszenie średnicy przelotu o 8%. dla zaworów gwintowanych powyżej DN 50

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor Finansowy
Iwona Siewert
Iwona Siewert (1)

SPECJALISTA
ds. zakupów
Mozka Kolina



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy: 50.508.000 PLN.