RZUT PARTERU



OZNACZENIA:

RG	Rozdzielnica główna - nN
	Wyłączniki jedno i dwubiegunowe
PWP	PWP- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	OPRAWA LED 74 (38) W 4000K 10180 lm IP 66
	Naświetlacz LED 60 W oświetlenie terenu i pomieszczeń
	Szyna zbiorcza uziemień
	Uziom bednia - taśma FeZn 25x4mm
	Gniazdo wtykowe 16A/Z, 230V, IP44 pojedyncze
	Gniazdo wtykowe 16A/Z, 230V, IP20 pojedyncze / dwa pojedyncze na wspólnej ramce
	Zestaw gniazd: 2x gniazdo 230V, 16A/Z, IP20 ogólne 2x gniazdo 230V, 16A/Z, IP20 UKA 2x gniazdo RJ45 - sieć logiczne/telefoniczne
	Zestaw gniazd: gniazdo 230V, 16A/Z, IP44 ogólne gniazdo 400V, 16A/Z, IP44
	Oprawa oświetlenia awaryjnego (kierunkowa), z modułem awaryjnym 3h
	Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu na ścianie, z modułem awaryjnym 3h, IP65, przeznaczona do pracy w temp. -30C do +40C
	OPRAWA LED 60 W 4000K 8140 lm IP 66

Oświetlenie ogólne hali oprawami LED z rozdzielnicy RG.
Oprawy instalowane na konstrukcjach stalowych i na pomostach dla obsługi. Natężenie oświetlenia ogólnego min. 300 lx.
Oświetlenie awaryjne i kierunkowe oprawami LED o mocy 3 W i czasie świecenia 3 h

NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW.U. m2
0.1	HALA KOTŁOWNI	POS. BETONOWA	436,46
0,2	POM. TECHNICZNE	POS. BETONOWA	57,94
0.3	RUCHOMA PODŁOGA Z PODAJNIKIEM	POS. BETONOWA	244,46
,	R A Z E M :		738,86

TEMAT:
BUDOWA KOTŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ WRAZ Z DOBUDOWANĄ RUCHOMĄ PODŁOGĄ I PODAJNIKIEM ORAZ WOLNOSTOJĄCYM MAGAZYNEM BIOMASY. INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WEWNĘTRZNYM DROGAMI I PLACEM UTWARDZONYM Z WAGĄ NAJAZDOWĄ I KONTENEREM OBSŁUGI

SPECJALNOŚĆ:
BUDOWLANA

ADRES:
OLEŚNICA, UL. CIEPŁA
021401_1.0002AR_37.14/4

INWESTOR:
MIEJSKA GOSPODARKA KOMUNALNA W OLEŚNICY SP. Z O.O.
56-400 OLEŚNICA, UL. 11-GO LISTOPADA 17

Biuro Obsługi Budownictwa
Krzysztof Bednarczyk
58-200 Dzierżoniów
ul. Brzozowa 10

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANT/INSTAL. ELEKTRYCZNYCH :
ZBIGNIEW ZIĘJA
Nr uprawnień 207/DOŚ/05
Nr ewid. DOŚ/IE/191/01

SPRAWDZAJĄCY INSTAL. ELEKTRYCZNYCH :
JÓZEF KUŚMIEREK
Nr uprawnień ANF-0/54/62
Nr ewid. DOŚ/IE/011/03

TYTUŁ RYSUNKU :
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KOTŁOWNIA

DATA : 27 CZERWCA 2022 r.

SKALA : 1:100

NR RYSUNKU
E-2