

WYJAŚNIENIA I SWZ**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania EZP/189/2024 na „Przebudowa niskoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla budynków wielorodzinnych przy ul. Płk. Stanisława Dąbka oraz ul. Bosmańskiej w Gdyni”.

Informuję, że w dniu 16.05.2024 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa niskoparametrowej, osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami z rur stalowych preizolowanych? CWU, CYR z rur PEX nie należy uwzględniać w wycenie? Projekt zawiera „V.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW-RURY ELASTYCZNE” w przedmiarze również jest ujęty dział ROBOTY MONTAŻOWE C.W.” z rur PEX preizolowanych oraz dział Roboty w komorach i budynkach „Rury PEX”. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia wykonanie sieci z rur stalowych preizolowanych wg zestawienia „V.1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW- PREIZOLOWANYCH STALOWYCH”.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zgodnie z projektem stanowiącym element załącznika nr 3 do SWZ tj. Dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia stanowią zarówno prace dotyczą przebudowy osiedlowej sieci CO (rury stalowe preizolowane), jak i prace dotyczą przebudowy osiedlowej sieci CWU (rury elastyczne preizolowane). W przypadku przedmiotowej roboty osiedlowa sieć ciepłownicza jest rozumiana, jako zewnętrzna instalacja odbiorcza (zgodnie z definicją z § 2 pkt 22 Rozporządzenia Ministra klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2020.718)).

Z poważaniem