



EZP.26.1.2.2021.PZ

Warszawa, dnia 14.01.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie instalacji fotowoltaicznej w archiwum próbek geologicznych w miejscowości Leszcze39-40kWp, Przymiłowice 49-50kWp; Hołowno 34-35kWp, oznaczenie sprawy: EZP.26.223.2021.**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Zamawiający informuje, że w związku z wyznaczeniem dodatkowego terminu na przeprowadzenie wizji lokalnej wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 25.01.2021r. na godzinę 10:00.

Pytanie 1:

Chciałem poinformować, że planowana na dzisiaj wizja lokalna w oddziale Leszcze/Kłodawa mimo stawienia się reprezentantów 3 firm nie odbyła się. Osoba oprowadzające nie przekazała nam informacji o planowanym miejscu posadowienia instalacji ani miejscu przyłącza. Jedyne rozsądne miejsce jest na terenie objętym nadzorem konserwatorskim więc pewnie nie można tam nic postawić. Inne miejsce jest w bardzo dużej odległości co będzie miało ogromny wpływ na cenę ale i utraty na przesyle energii. Proszę o wycofanie się z wymogu obowiązkowych wizji lokalnych w pozostałych lokalizacjach i wskazanie miejsc do montażu instalacji i miejscu wpięcia do skrzynki rozdzielczej za pomocą mapy Google. Firmy będą w stanie ocenić odległości i zaproponować odpowiednią cenę. Wymaganie od dostawców wizji lokalnej jest kaprysem w dużym dysonansie do ekologicznego charakteru inwestycji (4 samochody x 3 lokalizacje oddalone po kilkaset kilometrów, to setki litrów przepalonego paliwa i nie potrzebne ryzyko udziału w ewentualnych kolizjach, o które przy takiej jak dzisiaj pogodzie nie było trudno. Dodatkowo nadmienię, że oddział w Leszcze/Kłodawie ma moc przyłączeniową 32 kW czyli nie pozwala na zgłoszenie wymaganej instalacji 39-40 kWp. Proszę o informację, czy wizje w pozostałych lokalizacjach będą zastąpione przez przesłanie mapek i czy dzisiaj odbyta wizja lokalna będzie zastąpiona przesłaniem mapy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje obowiązek uczestnictwa Wykonawców w wizji lokalnej.. Moc przyłączeniowa zgodnie z obowiązującą umową z Operatorem Systemu Dystrybucji wynosi 40 kW.

Zamawiający załącza schematy graficzne (mapki) z zaznaczeniem terenu przeznaczanego na usytuowanie paneli fotowoltaicznych oraz miejsca wpięcia – Załącznik nr 1.

Pytanie 2:

1. *Poproszę o wyznaczenie dodatkowego terminu oględzin dla lokalizacji w Przymiłowicach ul. Kielnicka 1. Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny o przetargu dowiedzieliśmy się za późno, aby wziąć udział w wizji lokalnej w dniu 10.01.2022.*
2. *Zwracam się z prośbą o wyznaczenie dodatkowych terminów wizji lokalnej dla : Części 2 - na terenie działki archiwum próbek geologicznych w Przymiłowicach (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymiłowice), dla Części 3 - na terenie działki archiwum próbek geologicznych w Hołownie (Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze),*

3. *Wniesiony do zamawiającego prośbę o wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej na obiektach w przymitowicach oraz hołownie. W terminie kolejno 18 oraz 19 stycznia (pisownia oryginalna).*
4. *Ponawiam prośbę o umożliwienie dokonania wizji lokalnej w Przymitowicach. W dniu dzisiejszym podczas wizji w Hołownie dowiedziałem się, że do Przymitowic dotarł tylko jeden oferent na dodatek bez stosownych zgód co jest sprzeczne z warunkami zamówienia. Na miejscu nie było również dedykowanych przedstawicieli Zamawiającego*

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza dodatkowe terminy wizji lokalnej:

- a) na dzień 18.01.2022 r. godz. 10.00 dla Części 2 - na terenie działki archiwum próbek geologicznych w Przymitowicach (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymitowice);
- b) na dzień 19.01.2022 r. godz. 10.00 dla Części 3 - na terenie działki archiwum próbek geologicznych w Hołownie (Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze).

Pytanie 3:

Proszę o podanie kwot jakie Zamawiający przeznaczył na wykonanie poszczególnych zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kwotę przeznaczoną z finansowanie zamówienia na poszczególne części poda zgodnie z art. 222 ust. 1 pkt. 4. przed otwarciem ofert.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Pytanie 5:

Jaki stosunek optymalizacji paneli przewiduje zamawiający 1:1 czy 1:2 (1 optymalizator do jednego panelu czy 1 optymalizator do dwóch paneli). Czy nawiązanie połączenia z internetem ze względu na odległość do instalacji ma zostać wykonana za pomocą ułożenia przewodu światłowodowego czy wykonanie połączenia radiowego i czy nie występują na obiektach urządzenia które spowodują takie zakłócenia dla połączeń radiowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jednego optymalizatora do jednego panelu (modułu). Sposób zdalnego monitorowania pracy instalacji (wykonanie połączenia z internetem) jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie narzuca rozwiązania technicznego w tym zakresie z zaznaczeniem spełnienia wymagań OPZ. Zamawiający nie dysponuje wiedzą w zakresie możliwości lub zakłóceń dla połączeń radiowych.

Pytanie 6:

Czy odbiorem końcowym jest warunek podpisania umowy kompleksowej z operatorem?

Odpowiedź:

Poprzez „protokół odbioru końcowego” należy rozumieć podłączenie instalacji do sieci energetycznej przez właściwego terytorialnie operatora systemu dystrybucyjnego, po wcześniejszym podpisaniu przez Zamawiającego umowy kompleksowej z operatorem.

Pytanie 7:

Jaka jest planowana długość trasy kablowej od miejsca instalacji do miejsca wpięcia w przypadku każdej lokalizacji?

Odpowiedź:

Planowane długości trasy kablowej wskazano w Załączniku nr 1

Pytanie 8:

Gdzie znajduje się możliwe miejsce wpięcia dla instalacji fotowoltaicznej (np. rozdzielnice) dla poszczególnych lokalizacji?

Odpowiedź:

Planowane miejsca wpięcia dla instalacji fotowoltaicznej wskazano w Załączniku nr 1.

Jednocześnie zmianie ulegają punkty 4.4.2., 4.4.3., 16, 17.2. oraz 17.3. SWZ, które otrzymują brzmienie:

- **4.4.2.** dla Części 2 - w dniu **10.01.2022** r. oraz w dniu **18.01.2022** r. o godzinie **10:00**, na terenie działki archiwum próbek geologicznych w Przymiłowicach (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymiłowice) – obowiązek udziału w wizji lokalnej nie oznacza, że Wykonawca musi wziąć udział w wizji lokalnej w obu terminach; Wykonawca powinien wziąć udział w wizji lokalnej w jednym ze wskazanych terminów,
- **4.4.3.** dla Części 3 - w dniu **11.01.2022** r. oraz w dniu **19.01.2022** r. o godzinie **10:00**, na terenie działki archiwum próbek geologicznych w Hołownie (Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze).– obowiązek udziału w wizji lokalnej nie oznacza, że Wykonawca musi wziąć udział w wizji lokalnej w obu terminach; Wykonawca powinien wziąć udział w wizji lokalnej w jednym ze wskazanych terminów,
- **16 Termin związania ofertą**
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **23.02.2022** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- **17.2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2022 r. o godz. 10:00**
- **17.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022 r. o godzinie 10:05.**

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2022 r.

**Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek**

Załącznik nr 1

SCHEMATY LOKALIZACJI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Strona 3 z 6

Część 1 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39-40 kWp w archiwum próbek geologicznych w miejscowości Leszcze (Leszcze 20, 62-650 Kłodawa)



Przewidywane miejsce lokalizacji instalacji paneli fotowoltaicznych:

1. Plac A o pow. ok. 300 m²
 - odległość od najbliższego budynku – min. 9 m.
 - odległość placu od miejsca przyłącza elektrycznego – min. 9 m.
 - teren częściowo utwardzony (płyty betonowe).

Części 2 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kWp w archiwum próbek geologicznych w miejscowości Przymiłowice (ul. Kielnicka 1, 42-265 Przymiłowice)



Przewidywane miejsce lokalizacji instalacji paneli fotowoltaicznych:

1. Plac A o pow. ok. 280 m²
 - odległość od najbliższego budynku – min. 3 m.
 - odległość placu od miejsca przyłącza elektrycznego – ok. 5 m.

Części 3 - wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 34-35 kWp w archiwum próbek geologicznych w miejscowości Hołowno (Hołowno 69A, 21-222 Podedwórze).



Przewidywane miejsce lokalizacji instalacji paneli fotowoltaicznych:

1. Plac A o pow. ok. 400 m²
 - odległość od najbliższego budynku – min. 8 m.
 - odległość od granicy działki – min. 8 m.
 - odległość placu od miejsca przyłącza elektrycznego – ok. 70 m.