



UWAGI:

1. Dokonano oceny stanu tech. elementów konstrukcyjnych w miejscu dostępnym. Po demontażu starego pokrycia dachowego należy ponownie dokonać oceny (w szczególności końcówki krokwi, nadebek, górnych powierzchni krokwi)
2. Uszkodzone końcówki krokwi, murłat, płatew do wymiany lub wzmocnienia. W przypadku wymiany należy odtworzyć kształt końcówek wg. szablonu. Wszystkie należy poddać konserwacji.
3. Nadebki, deski czołowe, wiatrownice dachu głównego i lukarn uszkodzone – do wymiany.
4. Czoła lukarn i boki do oczyszczenia i impregnacji.
5. Przed zamówieniem materiałów należy dokonać kontrolnych pomiarów na budowie.

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| EE2 Sp. zo.o.  |  | ul. Komuny Paryskiej 59/1b, 50-452 Wrocław |                      |
| Inwestor:<br>Gmina Mieleszyn<br>Mieleszyn 23<br>62-212 Mieleszyn   | Adres inwestycji:<br>Szkoła Podstawowa w Łopiennie<br>Gmina Mieleszyn                      | Faza:<br>inwentaryzacja<br>budowlana       | Nr rys.<br><br>06    |
| Inwestycja:<br>Inwentaryzacja i projekt wymiany dachu z pokryciem blachodachówką<br>Szkoły Podstawowej w Łopiennie, Gmina Mieleszyn                          |  |  | Data:<br>marzec 2021 |
| Treść :<br><br>PRZEKROJE PRZEZ WIĘŻBĘ DACHOWĄ  |  |  | Skala:<br><br>1:75   |
| Branża:<br>ARCHITEKTURA  | Opracowanie sporządził:<br>mgr inż. arch. Piotr Pabisz<br>spec.architektoniczna 301/01/DUW | Podpis:                                    |                      |
| PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE<br>WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA |  |  |                      |