



IZD.272.4.2022

Wołów, 16.02.2022 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 18 (ETAP III) w ramach zadania pt. „Modernizacja budynków powiatowych przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, numer sprawy: IZD.272.4.2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1:**

**W projekcie budowlanym ( strona 11 ) oraz w ekspertyzie strona 7 pkt 5.7 zapisano : Rozdzielnia elektryczna zostanie obudowana ścianami i stropem w klasie REI 120 odporności ogniowej i zamknięta drzwiami w klasie EI 60. W ramach rozwiązań zastępczych pomieszczenie kotłowni gazowej w piwnicy zostanie wydzielone ścianami i stropem w klasie REI 120 odporności ogniowej i zostanie zamknięte drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej.**

W dalszej części projekt jak też przedmiar robót nie uwzględnia powyższego zakresu robót.

Czy przedmiot zamówienia obejmuje powyżej wskazany zakres prac budowlanych związany z obudową tych pomieszczeń zarówno stropu i ścian do klasy REI 120 ? Jeżeli tak , to proszę o podanie rozwiązania projektowego w tym zakresie.

### **Odpowiedź nr 1:**

NIE, przedmiot zamówienia nie obejmuje powyższego zakresu prac budowlanych.

### **Pytanie nr 2:**

**Projekt i przedmiar w zakresie obróbki po montażu przewodów w bruzdach w ścianie; wskazuje tylko na malowanie . Czy należy przyjąć w ramach obróbki bruzd : tynkowanie , gipsowanie i malowanie bruzd i czy należy przyjąć tylko wykonanie tych czynności na danych odcinkach np. na pasach szerokości 30 – 50 cm czy też należy przyjąć gipsowanie i malowanie całych ścian ?**

### **Odpowiedź nr 2:**

W ramach obróbki bruzd należy przyjąć: tynkowanie , gipsowanie i malowanie bruzd tylko na pasach.

**STAROSTA**  
**/-/**  
**Janusz Dziarski**

**WICESTAROSTA**  
**/-/**  
**Jarosław Iskra**

Kierownik Zamawiającego

### **Otrzymują:**

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Anna Szadkowska – Czupa, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36.