



**Urząd Gminy Bolesław**  
32-329 Bolesław, ul. Główna 58

Tel. (32) 6424-501, fax: (32) 6424-801  
E-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl  
www.gminaboleslaw.pl



Znak sprawy: IR.271.9.2022

Bolesław, dnia 23.11.2022 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

***Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz w Gminie Bolesław, zlewnia P5 – ETAP I”.***

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

Prosimy o podanie informacji dotyczących studni znajdujących się na kanale tłocznym. W przedmiarze mowa o studniach betonowych d=1200, profile wskazują jednak na studnie d=1000, brak informacji o materiale.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Na kanale tłocznym należy przewidzieć studnie zgodne z przedmiarem robót oraz rysunkiem T-54 „Studnie rewizyjne na rurociągu tłocznym RT5”.*

### **Pytanie 2**

Prosimy o podanie ilości studni na kanale grawitacyjnym, przedmiar oraz opis wskazują na 42 studnie, a profile na 51 studni.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami robót oraz profilami, na kanale grawitacyjnym należy zbudować 125 szt. studni, w tym:  $\varnothing$  1000 – 83 szt. oraz  $\varnothing$  500 – 42 szt. Zgodnie z profilami, część przyłączy kanalizacyjnych (9 szt.) winna zostać zakończona zaślepką na granicy posesji.*

### **Pytanie 3**

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o katalogi norm.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zgodnie z przedmiarami robót pozycje, w których nie zostały wskazane katalogi norm, należy wycenić na podstawie kalkulacji indywidualnych.*

### **Pytanie 4**

Ze względu na niejasności uniemożliwiające wycenę materiałów, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Pozwoli to na rzetelną i precyzyjną wycenę inwestycji.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.*

**Z-ca Wójta Gminy**  
**mgr Agata Borkiewicz**