Margonin, dnia 12.04.2023r.

WR-ZP.271.15.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo, Numer sprawy: ZP.271.15.2023.

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 2 z dnia 11 kwietnia 2023r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa oświetlenia solarnego ulicznego w miejscowości Klotyldzin i Sypniewo"**, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne lamp solarne których przedziały parametrów opisane poniżej są wyższe niż wymagane przez zamawiającego tj:
Oprawa LED: moc min. 30-50W - strumień świetlny 150 lm/W - temperatura barwowa, 5000 -6000K - żywotność min. 80000 h - klasa ochrony IP 67 - oprawa z wysięgnikiem aluminiowym o długości minimum 1 m - typ optyki, soczewki PMMA (w zależności od umiejscowienia lampy w terenie asymetryczna lub dookólna - sprawność, min. 93 %
Słup: 6 metrowy stalowy o takiej samej średnicy na całej długości, zabezpieczony antykorozyjnie dodatkowo pokryty kolorem RAL (wg. Zamawiającego) - podstawy wzmocniony żebrowaniem
Akumulator: żelowy, pojemność, min 150Ah-200Ah, napięcie znamionowe 12V, temperatura pracy -20 + 40 stopni, klasa ochrony IP 67, miejsce montażu, w obudowie hermetycznej w ziemi
Moduł fotowoltaiczny: typ: monokrystaliczny lub polikrystaliczny, moc min. 300W-330W, sprawność min. 20 %, klasa ochrony IP 67

Odpowiedź nr 1

Określony przez zamawiającego przedmiot zamówienia zawiera minimalne wymagania co do parametrów technicznych lamp. Wobec powyższego zaproponowane przez wykonawcę lampy muszą spełniać co najmniej wskazane przez zamawiającego parametry. Wykonawca może przedstawić ofertę na lampy o lepszych, wydajniejszych parametrach technicznych.

Burmistrz

Miasta i Gminy Margonin

/-/ Janusz Piechocki