Studnia 1s



Studnia 2s,4s



Studnia 3s,5s



STUDZIENKI KANALIZACYJNE

OBJAŚNIENIA

1 – dno studni betonowe dn 1000
beton klasy min. C 35/45 ; h=95cm(75cm)

2 – kręgi betonowe dn1000 , beton klasy C45/55
łączenie na zintegrowane uszczelki gumowe h=50cm(25cm)

3 – zwężka betonowa dn1000/600
beton klasy min. C 35/45

4 – pierścień regulacyjny betonowy dn600 ; h= 6,8,10 cm
(maksymalnie trzy sztuki o wys. maksimum 10cm każdy)

5 – stopnie włazowe żeliwne typu ciężkiego typD

6 – właz żeliwny niewentylowany dn600 kl.D400
wg PN–EN–124:2000

7 – przejście szczelne montowane fabrycznie w studni
dla rury PVC 200

8 – króciec PVC 200 dostudzienny bezkielichowy

9 – króciec PVC 200 dostudzienny kielichowy

10 – złączka dwukielichowa PVC 200

11 – przejście szczelne montowane fabrycznie w studni
dla rury PVC160

12 – korek do zaślepienia otworu w studni dla rury PVC160

13 – korek do zaślepienia otworu w studni dla rury PVC200

14 – pierścień zabezpieczający właz przed przesunięciem
(Dz1200mm , grubość 15cm , beton C35/45)

UWAGA

– Zestawienie rzednych w studni przedstawiono
w opisie technicznym
– Studnie należy zamawiać z zainstalowanymi
przejściami szczelnymii
– Elementy prefabrykowane studni powinny być wykonane
z betonu klasy min. C 35/45 wodoszelnego (min.W8)
i o nasiąkliwości poniżej 4%
– Krąg denny powinien posiadać fabrycznie wykonaną
kinetę i owiercenie z przejściem szczelnym

TECHSAN PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 53-129 Wrocław , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152 PRACOWNIA - 53-030 Wrocław , ul.Przyjaźni 4i/19 ; tel. 71- 353 90 30						
Temat :	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE W NR DZIAŁCE 254, AM-1 OBRĘB KASZOWO					
Umowa :	U-4/PGK/2021 Z DNIA 18.02.2021 r.					skala 1:25
Tytuł rysunku:	STUDZIENKI KANALIZACYJNE					
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" Sp. z o.o. ; 56-300 Milicz , ul.Rynek 21					
Adres obiektu:	Jednostka ewidencyjna	Obręb i arkusz mapy		Numer działki		Nr rys. 6
	Cieszków - 021301_2	0003, Cieszków AM2		254, 89/1, 86/5		
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY					
Projektant/ Sprawdzający	Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia budowlane		Data opracowania	Podpis
			Nr uprawnień	Specjalność		
Projektant	Sanitarna	mgr inż.Janusz Dynowski	26/90/UW	instalacyjno inżynieryjna	31.08.2021	
Sprawdzający	Sanitarna	mgr inż. Helena Duziak	214/80/WBPP	instalacyjno inżynieryjna	31.08.2021	