

Włoszczowa, 18.10.2022r.

FIP.271.3.20.2022.MS8

***Wszyscy oferenci,
którzy pobrali zapytanie ofertowe***

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Montaż i podłączenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Koniecznie”

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 18.10.2022r. pytaniem dotyczącym w/w zapytania ofertowego, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o poziomie hałasu wyższym niż podane w zapytaniu ofertowym z dn. 13.10.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klimatyzatorów o poziomie ciśnienia akustycznego chłodzenia i grzania nie wyższym niż 60 dBA.

PODPISAŁ:

/-/ WŁODZIMIERZ RAK