



# Rzut dachu skala 1:100



## LEGENDA:

- - - - - UZIOM OTOKOWY, BEDNARKA FeZn 30x4
- INSTALACJA ODGROMOWA PROJEKTOWANA DRUT STAŁOWY OCYNKOWANY Ø8mm MONTOWANY NA WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH DO STRZECHY
- PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KONTROLNE
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE LUB SPAWANE
- UZIOM SZPILKOWY  $R \leq 10\Omega$
- UZIOM SZPILKOWY

Jednostka projektowa	<b>ENERGOTECHNIKA</b> <b>ANDRZEJ TIMCZENKO</b> NIP: 8461444940, Regon: 200889059 ul. Waryńskiego 15 lok. 2, 16-400 Suwałki biuro@energotechnika.net		
Obiekt	Wieże wartownicze na dz. nr 11/1 we wsi Milewsczyzna, gm. Korycin		
Adres	DZ. NR 11/1 MILEWSZCZYŻNA, GM. KORYCIN		
Nazwa rys.	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		Data: 25.03.2022
Projektował:	mgr inż. Tomasz Supranowicz	PDL/0069/PBE/16	Skala: 1:100
Współpraca:	mgr inż. Andrzej Timczenko	-	Nr rys. <b>E4</b>