



LEGENDA:

SZPITAL CHRZANÓW - PCPR: Oświetlenie

- MMN3 1 * MEGALIGHT MIRO N LED 24W 4000K PM IP44 (24.0 W)
- MMW1 19 * MEGALIGHT MIRO W LED 9W 4000K PM IP44 (9.0 W)
- MMW2 4 * MEGALIGHT MIRO W LED 14W 4000K PM IP44 (14.0 W)
- MPN2 15 * MEGALIGHT PLUTON N 45W 1020mm PM IP44 (45.0 W)
- MPN3 7 * MEGALIGHT PLUTON N 65W 1500mm PM IP44 (65.0 W)
- MPZ1 1 * MEGALIGHT PLUTON Z 30W 1520mm PM IP44 (30.0 W) Hm maks. 2,25m
- AW-NO 1 * AWEX LVNO_B_1W - 190lm.Idt (0.0 W)
- AW-PC 6 * AWEX LVPC_B_1W - 190lm.Idt (0.0 W)
- AW-PO 4 * AWEX LVPO_B_1W - 185lm.Idt (0.0 W)
- EWAK-1 5 * OPRAWA EWAKUACYJNA 1-STR. AT
- EWAK-2 6 * OPRAWA EWAKUACYJNA 2-STR. AT

- in pomieszczeniach biurowych zabudować wyłącznik podwójny
- in pomieszczeniach komunikacyjnych zabudować przycisk na wyłącznik bistabilny

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	PODPIS
INWESTOR	Szpital Powiatowy w Chrzanowie		
ADRES	Topolowa 16, 32-500 Chrzanów		
AUTOR:	inż. Józef Daniel		
NR.UPR.PROJ.	36/89		
SPRAWDZAJACY:	inż. Jerzy Bochenek		
NR.UPR.PROJ.	587/KW/73		
ATELIER 7 Sp. z o.o.		40-702 KATOWICE KŁODNICKA 16 Tel:32 6080612 Fax:32 6080614 Mail: biuro@atelier7.com.pl www.atelier7.com.pl	
Adaptacja pomieszczeń garderoby (depozytu ubrań) w celu utworzenia pomieszczeń dla funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - poziom 0, budynek C w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie			UMOWA:
			FAZA: P.T.
			DATA: 2023-07
Kategoria XI			SKALA: 1 : 100
Plan oświetlenia			BRANZA: NISKOPRĄDOWA
Nr.projektu:		Nr.rys.	
Rys.wykonane w programie Autodesk Revit nr.397-21976190		E.01	