



- B - Pojemność zbiornika buforowego: 4000 dm³
- C - Wymennik na moc zestawu 240 kW
- D - Neutralizator
- E - Długość przewodu kondensatu. Należy wykonać:
 - izolację ciepłą rur odprowadzających,
 - przewód grzejny w rurach,
- F - Przewód NETBUS