

Gmina Wieliczki  
ul. Lipowa 53  
19-404 Wieliczki

G.II.271.2.2024

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wieliczki poprzez przebudowę dróg w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach: Cimochy, Wilkasy- Cimoszki, Wieliczki”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji, na drodze Cimochy:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1 gr. 4 cm.
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 22 cm.

równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 grubości 16 cm

2. Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji na ul. Jeziornej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1 gr. 4 cm.
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 22 cm.

równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 grubości 16 cm.

3. Czy możliwe jest zastąpienie konstrukcji na drodze Wilkasy - Cimoszki:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR1 gr. 4 cm.
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 22 cm.

równoważnym rozwiązaniem:

- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 grubości 14 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 grubości 16 cm.

**Odpowiedź:** Przy sporządzaniu PFU inwestor przewidział taką możliwość alternatywną w zakresie konstrukcji nawierzchni.

Zostało to przedstawione na przekrojach normalnych w przypadku dróg objętych zamówieniem i jest zgodne z proponowaną przez oferenta konstrukcją.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 p.z.p., że zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

**Zamawiający oświadcza, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert.**

Nowym terminem składania ofert jest **08.05.2024r. godz. 9<sup>00</sup>**, nowym terminem otwarcia ofert jest **08.05.2024r. godz. 9<sup>05</sup>**, oraz nowym terminem związania ofertą jest 06.06.2024r. o czym stosowną informację zamawiający przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p.

Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Z up. Wójta  
mgr inż. Ewelina Kłopotowska  
Sekretarz Gminy Wieliczki