



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

**„Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi”
OP 9. Mobilność, Działanie 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT**

Żukowo, dnia 02.06.2020r.

Gmina Żukowo



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
ZP.271.21.2020**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania: „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo”.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

w związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym, a częścią rysunkową, proszę o jednoznaczne stwierdzenie.

Branża gazowa - drogi gminne etap IV - projekt wykonawczy:

1. Opis: rura przewodowa DN63 PE 100 RC SDR 17 typ 2

Profil: rura przewodowa DN63 PE 100 RC SDR 11 typ 2.

Jakiego szeregu ma być rura SDR17, czy SDR 11?

Odpowiedź: rura przewodowa DN63 PE 100 RC SDR 17 typ 2.

2. Opis: rura osłonowa DN75 PE 100 RC SDR 17 + opis montażu i zabezpieczenia jak do rur stalowych

Profil: rura osłonowa DN125 PE

Odpowiedź: rura osłonowa DN125 PE

3. Plan sytuacyjny: brak zaznaczonych rur osłonowych (tak samo projekt budowlany). Czy mają być stosowane rury osłonowe? O jakiej średnicy mają one być? W których miejscach powinny się znaleźć?

Odpowiedź: Rury osłonowe mają być stosowane na przejściach poprzecznych pod ścieżką rowerową i zjazdami o średnicy zgodnie z pkt. 2.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.