

Paradyż, dnia 28.11.2023 r.

GMINA PARADYŻ
UL. KONECKA 4
26-333 PARADYŻ

WYKONAWCY

Numer pisma: **ZP.271.10.2023.01**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Paradyż”.

ODPOWIEDZI Nr 1 NA ZAPYTANIA Z DNIA 22.11.2023 r. **DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), Zamawiający informuje, iż udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zamieszczona dokumentacja jest w wersji "nie opieczętowanej". W przetargu nie umieszczono też pozwolenia lub zgłoszenia. Prosimy o uzupełnienie danych.

Odpowiedź:

Załączono zaświadczenia o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót.

Pytanie 2

Ponieważ nie ma w dokumentacji przetargowej ujętej decyzji pozwolenia na budowę, prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie ma obowiązku przeprowadzenia procedury pozwolenia na użytkowanie i zakończenia robót przed organami PINB, brak też takich zapisów w umowie.

Odpowiedź:

Inwestycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót dokonanego do Starosty Opoczyńskiego i winna być zakończona zgłoszeniem zakończenia robót do PINB w Opocznie.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dla obu zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dla obu zadań leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 4

W zamieszczonej dokumentacji nie ma warunków technicznych gestorów sieci. Prosimy o uzupełnienie.

Pytanie 5

W zamieszczonej dokumentacji nie ma uzgodnienia z zarządcą drogi zarówno Gminnej jak i Wojewódzkiej. Prosimy o uzupełnienie.

Pytanie 6

Czy inwestor posiada decyzję na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi gminnej i wojewódzkiej? Brak w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź na pytania 4,5,6:

Zgodnie z obowiązującymi wymogami uzgodnienia i decyzje stanowią oddzielny załącznik do projektu zagospodarowania. Są do wglądu w siedzibie Inwestora.

Pytanie 7

Czy Inwestor posiada projekt organizacji ruchu na prace prowadzone w pasie drogi gminnej i wojewódzkiej?

Odpowiedź:

Inwestor nie posiada projektu organizacji ruchu. Wykonanie tego opracowania leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 8

Ponieważ zamieszczona w postępowaniu przetargowym dokumentacja jest nie ostemplowana ani nie podpisana przez projektantów brak uzgodnień (rzeczoznawca, ZUDP, gestor sieci), posiada puste strony. Prosimy o potwierdzenie że jest prawidłowa i skierowana do realizacji oraz jest tożsama z wersją złożoną w Wydziałach Architektury.

Pytanie 9

Prosimy o załączenie opinii geotechnicznej, o której mowa w opisie odpowiednio str. nr 8 opisu Starostwo str. 10 opis Wojewódzki.

Odpowiedź na pytania 8 i 9:

Egzemplarz dokumentacji ostemplowany przez AAB wraz z kompletnym załącznikiem zawierającym wszystkie niezbędne uzgodnienia znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 10

Według jakiego układu podane są współrzędne charakterystycznych punktów sieci?

Odpowiedź:

Współrzędne wg obowiązującego układu 2000.

Pytanie 11

Zwracamy uwagę na nienormatywny spadek prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej dla rury PCV 200 min. 0,3 % .Ułożenie rury z spadkiem podanym na profilu jest fizycznie nie możliwe do wykonania. Wnioskujemy o zmianę na spadek gwarantujący możliwość ułożenia oraz prawidłową pracę instalacji 0,5%.

Odpowiedź:

Realizacja kanału grawitacyjnego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

Pytanie 12

W przedmiarach nie podano pompowania wody, pomimo zapisu w opisie, że zwierciadło jest w wykopie. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Dla pompowania wody kosztorys nie przewiduje oddzielnych pozycji. Należy przyjąć w pozycji roboty ziemne, indywidualnie.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

*Zatwierdziła:
Z up. Wójta Gminy
(-) Iwona Pluta
Z-ca Wójta*