



Przeciwpożarowy Wyłącznik bezpieczeństwa należy zainstalować jak najbliżej paneli słonecznych.
 UWAGA: Obudowa wyłącznika nie może być montowana w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub (stałe) w kontakcie z wnikałą wodą.

WYKONAĆ WG TECHNOLOGII
 DOSTWCY URZĄDZEŃ

Obiekt	BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTWA		
Lokalizacja	Dz. ew. nr 319, obręb Kornatka [0006], jedn. ewid. Dobczyce-Gmina		
Przedmiot rysunku	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PV		
Projektował: mgr inż. Artur Zwoliński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. MAP/0391/PWBE/16		Sprawdził: mgr inż. Paweł Tokarz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ew. MAP/0065/PWBE/16	
Stadium	Data	Skala	Nr rys.
PROJ. TECHNICZNY INST. ELEKTRYCZNA	listopad 2022 r.	- - -	04/E